


COMMUNE DE BASSERCLES

ETUDE DES ZONAGES D'ASSAINISSEMENT DE LA  
COMMUNAUTE DE COMMUNES  
COTEAUX ET VALLEES DES LUY

Indice	Date	Modifications	Dessiné par :	Vérifié par :	Validé par :
A	29/03/2019	Première version diffusée	RLE	MAS	MAS
B	23/05/2019	Mise à jour suite à la campagne géotechnique 2019	RLE	MAS	MAS
C	24/10/2022	Mise à jour suite au zonage PLU 2022	APF	MAS	MAS
D					



INGENIERIE ■ EAU ■ ENVIRONNEMENT ■ VRD

18 Route de Pitou - Bâtiment les Dômes

64600 ANGLET

05 59 52 18 32

[www.agi-infra.fr](http://www.agi-infra.fr)

ETUDE	Aptitudes des sols à l'épandage souterrain		1/5 000
	LOT : ASSAINISSEMENT		N° PLAN:02
	Nom du fichier : 10-01-ZonageAss-04502022-02-04-05.png		
	N° Affaire : AGI-18-016		

LEGENDE

- APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE SOUTERRAIN
- Aptitude bonne (aucune contrainte pour la mise en place de tranchées d'infiltration)
  - Aptitude moyenne (quelques contraintes nécessitant la mise en oeuvre de tranchées d'infiltration surdimensionnées)
  - Aptitude faible (contrainte forte conduisant à la mise en place d'un filtre à sable non drainé)
  - Aptitude très faible (contraintes fortes imposant souvent la réalisation d'un filtre à sable drainé)
  - Aptitude nulle (sol sur nappe temporaire imposant la mise en place d'un terre d'infiltration drainé ou dispositif implanté en dehors de la parcelle)
  - Extension de la zone suite aux sondages de 2019

SONDAGES

Campagne 2001

- C6b0-fms Codification du sol
- T1 Test de perméabilité
  - F1 Sondages pédologiques
  - S1 Sondages à la tarière

Campagne 2019

- C6b0-fms Codification du sol
- T1 Test de perméabilité
  - P1 Sondages pédologiques

