ETUDE DES ZONAGES D'ASSAINISSEMENT
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

COMMUNE DE CASTAIGNOS-SOUSLENS

Indice	Date	Modifications	Dessiné par:	Vérifié par:	Validé par :
A	29/03/2019	Première version	RLE	MAS	MAS
B	23/05/2019	Mise à jour suite aux sondages géotechniques 2019	RLE	MAS	MAS

Village Iraty Biarritz - Bâtiment Halle Darla - B46
14 rue des Mésanges
BP 40186 - 64200 Biarritz Cedex
Téléphone : 05 59 52 10 32
Télécopie : 05 59 63 01 60

ETUDE	Aptitudes des sols à l'épandage souterrain	ECHELLE : 1/5000
	Lot : ASSAINISSEMENT	N° PLAN: 02
	Nom du fichier : 00-SE-ZONGEXIST-CASTAIGNOS SOUSLENS-PA04-3V1 N°affaire :AGI-18-016	

LEGENDE

APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE SOUTERRAIN

- Aptitude bonne (aucune contrainte pour la mise en place de tranchées d'infiltration)
- Aptitude moyenne (quelques contraintes nécessitant la mise en oeuvre de tranchées d'infiltration surdimensionnées)
- Aptitude faible (contrainte forte conduisant à la mise en place d'un filtre à sable non drainé)
- Aptitude très faible (contraintes fortes imposant souvent la réalisation d'un filtre à sable drainé)
- Aptitude nulle (sol sur nappe temporaire imposant la mise en place d'un tertre d'infiltration drainé ou dispositif implanté en dehors de la parcelle)
- Extension de la zone suite aux sondages de 2019

SONDAGES

Campagne 2001

C6b0-Ims Codification du sol

- ***T1*** Test de perméabilité
- ***F1*** Sondages pédologiques
- ***S1*** Sondages à la tarière

Campagne 2019

C6b0-Ims Codification du sol

- ***T1*** Test de perméabilité
- ***P1*** Sondages pédologiques