



ETUDE DES ZONAGES D'ASSAINISSEMENT
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
COTEAUX ET VALLEES DES LUY

COMMUNE DE CASTELNAU-CHALOSSE
PLANCHE 2

Indice	Date	Modifications	Dessiné par :	Vérifié par :	Validé par :
A	23/09/2019	Première version	RLE	MAS	MAS
B	25/11/2019	Suite sondages complémentaires 2019	RLE	MAS	MAS



Village Iraty Biarritz - Bâtiment Halle Daria - B46
14 rue des Mélanges
BP 40186 - 64200 Biarritz Cedex
Téléphone : 05 59 52 10 32
Télécopie : 05 59 63 01 69

ETUDE	Aptitudes des sols à l'épandage souterrain	ECHELLE : 1/5000
	Lot : ASSAINISSEMENT	N° PLAN: 02
	Nom du fichier : 05-06-2019-04-01-CASTELNAU-CHALOSSE-02-02-2019	N°affaire : AGI-18-016

LEGENDE

APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE SOUTERRAIN

Aptitude bonne (aucune contrainte pour la mise en place de tranchées d'infiltration)

Aptitude moyenne (quelques contraintes nécessitant la mise en oeuvre de tranchées d'infiltration surdimensionnées)

Aptitude faible (contrainte forte conduisant à la mise en place d'un filtre à sable non drainé)

Aptitude très faible (contraintes fortes imposant souvent la réalisation d'un filtre à sable drainé)

Aptitude nulle (sol sur nappe temporaire imposant la mise en place d'un terre d'infiltration drainé ou dispositif implanté en dehors de la parcelle)

Extension de la zone suite aux sondages de 2019

SONDAGES

Campagne 2001

C660-lms Codification du sol

● T1

 Test de perméabilité

● F1

 Sondages pédologiques

● S1

 Sondages à la tarière

Campagne 2019

C660-lms Codification du sol

● T1

 Test de perméabilité

● P1

 Sondages pédologiques