sdec
syndicat d'équipement des communes des Landes

ESCHOURDES
SYNDICAT EAU & ASSAINISSEMENT

COMMUNE D'AMOU

ETUDE DES ZONAGES D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

Indice	Date	Modifications	Dessiné par :	Vérifié par :	Validé par :
A	29/03/2019	Première version diffusée	RLE	MAS	MAS
B	23/05/2019	Mise à jour suite à la campagne geotechnique 2019	RLE	MAS	MAS
C	24/10/2022	Mise à jour suite au zonage PLUi 2022	APE	MAS	MAS
D					

AGI infra

INGENIERIE = EAU = ENVIRONNEMENT = VRD
18 Route de Pitoys - Bâtiment les Dômes
64608 ANGLET
05 59 52 18 32
www.agi-infra.fr

ETUDE

Aptitudes des sols à l'épandage souterrain PLANCHE 1 — 1/5 000

LOT : ASSAINISEMENT — N° PLAN:01

Nom du fichier : 00_SE_Zonage Apte_POMAREZ.indd.dwg — N° Affaire : AGI-18-016

N

LEGENDE

APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE SOUTERRAIN

- Aptitude bonne (aucune contrainte pour la mise en place de tranchées d'infiltration)
- Aptitude moyenne (quelques contraintes nécessitant la mise en oeuvre de tranchées d'infiltration surdimensionnées)
- Aptitude faible (contrainte forte conduisant à la mise en place d'un filtre à sable non drainé)
- Aptitude très faible (contraintes fortes imposant souvent la réalisation d'un filtre à sable drainé)
- Aptitude nulle (sol sur nappe temporaire imposant la mise en place d'un tertre d'infiltration drainé ou dispositif implanté en dehors de la parcelle)
- Extension de la zone suite aux sondages de 2019

SONDAGES

Campagne 2001

C6b0-Ims Codification du sol
- *T1* Test de perméabilité
- *F1* Sondages pédologiques
- *S1* Sondages à la tarière

Campagne 2019

C6b0-Ims Codification du sol
- *T1* Test de perméabilité
- *P1* Sondages pédologiques

A12

A13